

Prodotto : AD84C01KNX Consegnato dal 25/09/2018 fino al 08/11/2018

Gentile cliente ,

abbiamo riscontrato un errore nei prodotti consegnati nel periodo dal 25/09/2018 fino al 08/11/2018.


L'ingresso contrassegnato come 5 è in realtà l'ingresso 8

L'ingresso contrassegnato come 6 è in realtà l'ingresso 7

L'ingresso contrassegnato come 7 è in realtà l'ingresso 6

L'ingresso contrassegnato come 8 è in realtà l'ingresso 5

Collegare gli ingressi o le sonde seguendo lo schema corretto.



Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare il servizio di assistenza: support@eelectron.com

Eelectron Spa
Technical Dpt.